

Gdów, 15.05.2020

## OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że centrala wentylacyjna reQnet:

- reQ V.400 HRV
- reQ V.550 HRV
- reQ H.400 HRV
- reQ H.500 HRV

działająca w układzie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła spełnia wymagania rządowego *Programu priorytetowego Czyste Powietrze 2019 (wnioski do 15.05.2020)* w zakresie granicznej sprawności temperaturowej odzysku ciepła, maksymalnej wartości współczynnika nakładu energii elektrycznej i wyposażenia w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Sprawność odzysku ciepła zgodnie z normą PN-EN 308: **>85%**

Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej: **< 0,50 Wh/m<sup>3</sup>**

Prezes Zarządu REQNET Sp. z o.o.



Szymon Sierszulski