

DEKLARACJA WYDAJNOŚCI (KARTA PRODUKTU)

dla systemu wentylacji do budynków mieszkalnych

Według Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1254/2014

Nazwa i adres dostawcy urządzenia:

reQnet sp. z o.o.

Gdów 685, 32-420 Gdów

Parametry urządzenia:

Nazwa lub znak towarowy dostawcy	REQNET
Identyfikator modelu	r-Wall50
Klasa JZE	A
JZE [kWh/(m2rok)	-41.80
Rodzaj jednostki wentylacyjnej	Dwukierunkowa
Rodzaj zainstalowanego napędu	trzybiegowy
Rodzaj układu odzysku ciepła	Regeneracyjny
Sprawność odzysku ciepła [%]	76%
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m3/h]	50
Pobór mocy wentylatorów przy max. przepływie [W]	7,8
JPM[W/m3/h]	0.150
Rodzaj sterowania systemem wentylacyjnym	Lokalne sterowanie według zapotrzebowania
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA	32.7 db(A)
Wewnętrzny przeciek powietrza [%]	2,88
Zewnętrzny przeciek powietrza [%]	0
Stopień Mieszania:	-
Umiejscowienie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Ostrzeżenie wskazywane przez LED
Adres strony internetowej zawierający instrukcje montażowe	www.reqnet.pl
Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia [%]	-
RZE [kWh/m2rok] - roczne zużycie energii elektrycznej	1,1
ROO [kWh/m2rok] roczne oszczędności w ogrzewaniu	44,6