

DEKLARACJA WYDAJNOŚCI (KARTA PRODUKTU)

dla systemu wentylacji do budynków mieszkalnych

Według Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1254/2014

Nazwa i adres dostawcy urządzenia:

reQnet sp. z o.o.

ul. Nowa Wieś 105, 32-420 Gdów

Parametry urządzenia:

| | |
|---|---|
| Nazwa lub znak towarowy dostawcy | reQnet |
| Identyfikator modelu | izzI V.402 ERV |
| Klasa JZE | A |
| JZE [kWh/(m2rok)] | -35,16 |
| Rodzaj jednostki wentylacyjnej | Dwukierunkowa |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | płynny |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | Przeponowy |
| Sprawność odzysku ciepła [%] | 75% |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu [m3/h] | 400 |
| Pobór mocy wentylatorów przy max. przepływie [W] | 220 |
| JPM[W/m3/h] | 0,55 |
| Rodzaj sterowania systemem wentylacyjnym | Centralne sterowanie wg zapotrzebowania |
| Wewnętrzny przeciek powietrza [%] | 0,8 |
| Zewnętrzny przeciek powietrza [%] | 1,2 |
| Stopień Mieszania: | - |
| Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra | Ostrzeżenie na wyświetlaczu urządzenia lub na panelu kontrolnym |
| Adres strony internetowej zawierający instrukcje montażowe | www.reqnet.pl |
| Podatność przepływu powietrza na zmiany ciśnienia [%] | - |
| RZE [kWh/m2rok] - roczne zużycie energii elektrycznej | 3,10 |
| ROO [kWh/m2rok] roczne oszczędności w ogrzewaniu | 38,26 |