



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0449.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **TŁUMIK ELASTYCZNY GREENDEC® Sanitized® (Type CONNECTDEC),
TRINNITY TŁUMIK ELASTYCZNY GREENDEC®,
PRZEWÓD ELASTYCZNY SMARTDEC® ISO/SONO**

Zawierający / containing: PP, aluminium, dodatek bakteriobójczy, wełnę mineralną i inne materiały według dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: systemów wentylacji, klimatyzacji, rekuperacji, uzdatniania powietrza i ogrzewania powietrznego w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą i produkcji rolnej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą zastosowanie wyrobów z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu.

Wytwórca / producer:

DUTCH ENVIRONMENT CORPORATION BV
NL7500 AA Enschede
Ir. Hanlostraat 18-22, Niderlandy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DUTCH ENVIRONMENT CORPORATION BV
NL7500 AA Enschede
Ir. Hanlostraat 18-22, Niderlandy


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.03.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.03.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 marca 2024

The date of issue of the certificate: 5th March 2024

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB